№ 6-84 от «25» 01 2024 г.
на № _____ от «___» _____ 20___ г.

Генеральному директору
ООО «НПЦАЗ»
г-же Егоровой А.В.

Уважаемая Алла Викторовна!

Информирую Вас о завершении работ по Договору № 0109-К-П-1-СК96/7)-23 от 20 февраля 2023 г. на тему «Проведение механических испытаний образцов с целью определения коэффициента трения μ стальных пластин, покрытых цинкирующим составом «Zinker» ТУ 2312-001-61702992-2009» и оформлением Заключения.

По результатам проведенных испытаний партий натурных образцов, изготовленных в соответствии с указанием п. 8.12 и Приложению «Л» СТП 006-97, было показано, что контактные поверхности фрикционных (сдвигоустойчивых) соединений, обработанные холодной абразивной обработкой путем изменения её поверхности песком или иным абразивным порошковым материалом, распыляемым потоком воздуха до величин диапазона шероховатости Rz40…60мкм с нанесенным пневматическим распылением цинкирующим составом «Zinker» ТУ 2312-001-61702992-2009 толщиной сухой пленки в диапазоне от 42 до 68мкм имели показатели коэффициентов трения μ, соизмеримые с указанными в Таблице 42 СП16.13330.2017 с Изм.№ 1÷5 значениями, приведенными для непокрытых защитными материалами поверхностей фрикционных (сдвигоустойчивых) соединений.

Директор института,
Д.т.н., профессор И.И. Ведяков

Конин Д.В. по доверенности
№ 052 от 01.01.2024г.

Исп. Гуров С.В.
Глазунов О.В.
Тел. +7(499) 174-77-77

3019

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6
тел.: +7 (495) 602-0070
факс: +7 (499) 171-2250
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

ЦНИИСК ИМ. В.А. КУЧЕРЕНКО
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6,
тел.: +7 (499) 171-2650, +7 (499) 170-1060
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,
ОГРН 1095042005255
Юридический адрес АО «НИЦ «Строительство»:
141367, Московская область, г. Сергиев Посад,
пос. Загорские Дали, д. 6-11